

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1212»**

Администрацией ГБОУ Школа № 1212 по исполнению предписания № 123 от 27.04.2017 года «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности» проделана следующая работа по устранению нарушений:

1. Согласно выполнению условий Государственного контракта были оказаны услуги по восстановлению исполнительной документации (далее – ИД) на автоматическую пожарную сигнализацию (далее – АПС) и систему оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) на все адреса школы.
2. В рамках проведения текущего ремонта в период летних каникул были выполнены работы по замене люков выходов на кровлю в противопожарном исполнении по всем адресам школы.
3. В рамках проведения текущего ремонта были выполнены работы по ремонту коридоров 1 и 3 этажей по адресу Новоясеневский пр-т, дом 24, корп. 3.
4. Для устранения нарушения в части соблюдения проектных решений направлена заявка в ГБУ МосгорБТИ, на оказания услуг по проведению экспертизы изменений в проектные решения (по адресам: ул. Вильнюсская, д. 14; ул. Вильнюсская, д. 12; ул. Голубинская, д. 21, к. 3).
5. Проведены работы по демонтажу перегородок по адресу: ул. Вильнюсская, дом 12.
6. В АО Мосводоканал направлено письмо о возможности установки электроприводов на задвижках для пропуска противопожарного расхода воды по адресам: Одоевского пр-д, дом 9, корп. 1, ул. Вильнюсская, дом 7, корп. 3, ул. Вильнюсская, дом 7, корп. 4, ул. Вильнюсская, дом 3, корп. 2, Новоясеневский пр-т, дом 22, корп. 2.
7. В рамках проведения текущего ремонта по адресу ул. Вильнюсская, дом 7, корп. 3 выполнены работы по восстановлению эвакуационных

выходов в свету не менее 1,9 м (основной коридор).

8. Составлена сметная документация для установки автоматической системы пожаротушения, замена дверей на противопожарные в серверной по адресу: ул. Вильнюсская, дом 12.
9. За допущенные нарушения ответственные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.