

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Москва, Вильнюсская улица, д. 14  
(место составления акта)

" 27 " апреля 2017 г.  
(дата составления акта)  
17-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 123

*Одоевского проезд, д. 9, корп. 1, Вильнюсская улица, д. 7, корп. 4,  
Вильнюсская улица, д. 7, корп. 3, Вильнюсская улица, д. 3, корп. 2,  
Новоясеневский проспект, д. 22, корп. 2, Вильнюсская улица, д. 14,  
Вильнюсская улица, д. 12, Голубинская улица, д. 21, корп. 3.*

По адресу/адресам: Новоясеневский проспект, д. 24, корп. 3  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 123 от 05.04.2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

*Государственное бюджетное образовательное  
учреждение города Москвы «Школа №1212»*

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"     "     20     г. с     час.     мин. до     час.     мин. Продолжительность    

"     "     20     г. с     час.     мин. до     час.     мин. Продолжительность    

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день 7 часов (27.04.17 г. с 10:00 по 17:00)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 2 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении  
выездной проверки) ознакомлена 05.04.2017 г. в 14:00 Директор Добрынина Ирина Владимировна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инженер 2 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС  
России по г. Москве Новиков Сергей Борисович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования  
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

*Иванов Иван Иванович*  
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
г. Москва, Вильнюсская улица, д. 14			
1.	Установлена перегородка ухудшающая условия безопасной эвакуации людей при пожаре (между актовым и спортивным залами)	п.33, п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
2.	Отделка стен путей эвакуации выполнена с классом пожарной опасности более (тамбуры выходов и коридор у спортивного зала) К0	Табл.3 Закона №123-ФЗ	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
3.	Не исправен ручной пожарный извещатель при входе на лестничную клетку 3-го этажа	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
4.	Допущена установка извещателей пламени в спортивном зале и актовом зале	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. А3, СП 5.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
5.	Двери лестничных клеток не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.7. СП 1.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
6.	люки выходов на кровлю выполнены не противопожарными 2-го типа	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.6, в СП 4.13130.2013	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
г. Москва, Вильнюсская улица, д. 12			
7.	Ручной пожарный извещатель в столовой установлен на стене на высоте более 1,5 м от уровня пола до органа управления	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.13.13.1, СП 5.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
8.	При эксплуатации эвакуационных выходов допущена замена армированных стекол обычным в остеклении дверей и фрамуг	п.36е Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
9.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не	п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв.	Государственное бюджетное образовательное учреждение

	обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	города Москвы «Школа №1212»
10.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (на этажах в коридорах установлены комнаты приема пищи, устроены кабинеты в световых карманах, а также выходы не дооборудованы световыми табло «Выход» )	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); статья 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
11.	люки выходов на кровлю выполнены не противопожарными 2-го типа	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.6, в СП 4.13130.2013	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
12.	Заблокирован выход из актового и спортивного зала (заложена кирпичом)	п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
13.	Помещение серверной не оборудовано системой автоматического пожаротушения	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; табл.А.3, СП 5.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
14.	из коридора 3-го этажа корпуса «А» без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м отсутствует ситема дымоудаления	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.2 , СП 7.13130.2013	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
15.	Допущено загромождение коридоров 3-го этажа корпуса «А»	п.36б Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
16.	Сняты двери лестничных клеток	п.23 д Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
17.	Двери помещений серверной и вентиляционной камеры выполнены не противопожарными	ст.4, ст.6, табл. 24 Закона №123-ФЗ; п.5.2.6 , СП 4.13130.2013	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
г. Москва, Одоевского проезд, д. 9, корп. 1			
18.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (каб. завхоза, подсобные помещения)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»

		5.13130.2009	
19.	Двери лестничных клеток не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
20.	На задвижке для пропуски противопожарного расхода воды не предусмотрен электропривод	п.59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.8.8, СП 8.13130.2009; п.4.2.7, СП 10.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
21.	Отсутствуют табло «Выход» над дверями эвакуационных выходов	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 6 СП 3.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
22.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
г. Москва Вильнюсская улица, д. 7, корп. 4			
23.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (кухня)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП 5.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
24.	На задвижке для пропуски противопожарного расхода воды не предусмотрен электропривод	п.59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.8.8, СП 8.13130.2009; п.4.2.7, СП 10.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
25.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
г. Москва, Вильнюсская улица, д. 7, корп. 3			
26.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (кухня)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП 5.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
27.	На задвижке для пропуски противопожарного расхода воды не предусмотрен электропривод	п.59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.8.8, СП 8.13130.2009; п.4.2.7, СП 10.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
28.	Высота эвакуационных выходов в свету составляет менее 1,9 м (основной коридор)	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.5, СП 1.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
29.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»

	оповещения и управления эвакуацией людей		
г. Москва, Вильнюсская улица, д. 3, корп. 2			
30.	Отделка стен путей эвакуации выполнена с классом пожарной опасности более К0 (тамбур выхода)	Табл.3 Закона №123-ФЗ	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
31.	Двери лестничных клеток не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
32.	Высота эвакуационных выходов в свету составляет менее 1,9 м (основной коридор)	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.5, СП 1.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
33.	На задвижке для пропуска противопожарного расхода воды не предусмотрен электропривод	п.59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.8.8, СП 8.13130.2009; п.4.2.7, СП 10.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
34.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 22, корп. 2			
35.	На задвижке для пропуска противопожарного расхода воды не предусмотрен электропривод	п.59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.8.8, СП 8.13130.2009; п.4.2.7, СП 10.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
36.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (кухня, тамбур выхода, подвал)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП 5.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
37.	Отделка стен путей эвакуации выполнена с классом пожарной опасности более К0 (основной выход отделка деревом)	Табл.3 Закона №123-ФЗ	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
38.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 24, корп. 3			
39.	Отделка стен путей эвакуации выполнена с классом пожарной опасности более К0 (коридор 1-го и 3-го этажа)	Табл.3 Закона №123-ФЗ	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
40.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»

41.	люки выходов на кровлю выполнены не противопожарными 2-го типа.	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.6, в СП 4.13130.2013	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
42.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
43.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (помещение тренерской и коридор перед раздевалкой, подвал)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП 5.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
г. Москва, Голубинская улица, д. 21, корп. 3			
44.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
45.	При эксплуатации эвакуационных выходов допущена замена армированных стекол обычным в остеклении дверей и фрамуг	п.36е Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
46.	люки выходов на кровлю выполнены не противопожарными 2-го типа	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.6, в СП 4.13130.2013	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
47.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
48.	В объеме лестничной клетки оборудованы помещения (кладовая под лестницей и 2 кабинета)	п.23к Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
49.	Сломан пожарный извещатель в спортивном зале	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
50.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (подвал)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП 5.13130.2009	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»
51.	Отделка стен путей эвакуации выполнена с классом пожарной опасности более К0 (лестничная клетка актового зала)	Табл.3 Закона №123-ФЗ	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” \_\_\_\_\_ 04 \_\_\_\_\_ 2017 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)